

# SPECIFIKACE

Název akce: ZÁZEMÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST  
Místo stavby: DRMOUL, PLZEŇSKÁ č.p.237  
SÚ: Mariánské Lázně  
Stupeň: ZMĚNA DSP  
Část: D1.4b - dlnoporudá a slaboproudá elektrotechnika  
Investor: Obec Drmoul  
Číslo zakázky: 140611

| C.p. | Popis   | MJ | Poč. | Kč/Mj | Celkem [Kč] |
|------|---|----|------|-------|-------------|
| 1    | Pojistkový odpojovač pro vál. poj. vel. 10                          | ks | 1    |       |             |
| 2    | Válcová pojistka 25A vel. 10  | ks | 3    |       |             |
| 3    | Rozv. pod omítku oceloplech. dveře, 42. mod., š-315 x v-559 x h-90  | ks | 1    |       |             |
| 4    | Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná                      | ks | 1    |       |             |
| 5    | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, 25A, 0,03                           | ks | 1    |       |             |
| 6    | Jistič 16A, 1-pólový, char. B, 6kA                                  | ks | 9    |       |             |
| 7    | Jistič 10A, 1-pólový, char. B, 6kA                                  | ks | 8    |       |             |
| 8    | Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap.1vyp. kont.                   | ks | 1    |       |             |
| 9    | Distanční díl pro stykače   | ks | 2    |       |             |
| 10   | Hlavní vypínač, 3-pól, 25A  | ks | 1    |       |             |
| 11   | Přepětová ochrana SPD2  | ks | 1    |       |             |
| 12   | F1-svítilno nástěnné s ochranným košem, G24d3, komp. zář. 26W, IP65 | ks | 2    |       |             |
| 13   | N1-svítilno orientační nouzové s vl. zdrojem, 1h, 9w, 160lm, IP44   | ks | 3    |       |             |
| 14   | N2-svítilno orientační nouzové s vl. zdrojem, 1h, 9W, 334lm, IP20   | ks | 5    |       |             |
| 15   | Z1-svítilno zářivkové s opálovým krytem 1x36, IP20                  | ks | 3    |       |             |
| 16   | Z2-svítilno zářivkové s opálovým krytem 1x58, IP20                  | ks | 4    |       |             |
| 17   | Z3-svítilno zářivkové s opálovým krytem 2x36, IP20                  | ks | 4    |       |             |
| 18   | Z4-svítilno zářivkové s opálovým krytem 2x36 + EP, IP20             | ks | 10   |       |             |
| 19   | Kompaktní zářivka DD 26/827, G24d3                                  | ks | 2    |       |             |
| 20   | Zářivková trubice T8, 36W/830                                       | ks | 11   |       |             |
| 21   | Zářivková trubice T8, 58W/830                                       | ks | 4    |       |             |
| 22   | Startér 25-65W SIN 220-240V   | ks | 15   |       |             |
| 23   | kabel CYKY-J 5x6  | m  | 31   |       |             |
| 24   | kabel CYKY-J 3x2,5  | m  | 273  |       |             |
| 25   | kabel CYKY-J 5x1,5  | m  | 55   |       |             |
| 26   | kabel CYKY-J 3x1,5  | m  | 372  |       |             |
| 27   | kabel CYKY-O 3x1,5  | m  | 84   |       |             |
| 28   | kabel CYKY-O 2x1,5  | m  | 18   |       |             |
| 29   | elektroinstalační trubka PVC 125N/5cm Ø 32 mm                       | m  | 156  |       |             |
| 30   | elektroinstalační trubka PVC 125N/5cm Ø 25 mm                       | m  | 211  |       |             |
| 31   | Zásuvka dvojnásobná 16A, 250V AC                                    | ks | 24   |       |             |
| 32   | Přístroj řazení 1, 10AX, 250V AC                                    | ks | 3    |       |             |
| 33   | Přístroj řazení 5, 10AX, 250V AC                                    | ks | 4    |       |             |
| 34   | Přístroj řazení 6, 10AX, 250V AC                                    | ks | 2    |       |             |
| 35   | Přístroj ovládače zap. 1/0, 1/0So, 1/0S, 10A, 250V AC               | ks | 6    |       |             |
| 36   | Kryt jednoduchý pro spínače řaz. 1, 6                               | ks | 5    |       |             |
| 37   | Kryt jednoduchý s čirým průzorem pro ovl. řaz. 1/0So (1/0S), 6/0So  | ks | 6    |       |             |
| 38   | Kryt dělený pro spínače řaz. 5                                      | ks | 4    |       |             |
| 39   | Kryt zaslepovací  | ks | 4    |       |             |
| 40   | Doutnavka orientační, 1mA, 230V AC                                  | ks | 6    |       |             |
| 41   | Rámeček jednonásobný  | ks | 14   |       |             |

|    |   |    |    |                       |  |
|----|---|----|----|-----------------------|--|
| 42 | Rámeček dvojnásobný vodorovný   | ks | 1  |                       |  |
| 43 | Rámeček trojnásobný vodorovný   | ks | 1  |                       |  |
| 44 | Elektroinstalační krabice přístrojová do sádrokartonu Ø68x45 mm             | ks | 35 |                       |  |
| 45 | Elektroinstalační krab. přístrojová dvojité do sádrokart. Ø142x45 mm        | ks | 1  |                       |  |
| 46 | Elektroinstalační krab. přístrojová trojitá do sádrokart. Ø213x45 mm        | ks | 1  |                       |  |
| 47 | Elektroinstalační krabice univerzální Ø73x43 mm                             | ks | 4  |                       |  |
| 48 | Elektroinst. krab. odb. s víčkem a svork. do sádrokart., ŠxVxH 73,5x73,5x24 | ks | 34 |                       |  |
| 49 | Elektroinst. krabice odb. s víčkem a svork. pod om., ŠxVxH 73,5x73,5x24,5   | ks | 4  |                       |  |
| 50 | Elektroinstalační krabice s víčkem do sádrokart. ŠxVxH 155x155x64           | ks | 1  |                       |  |
| 51 | drobný materiál   | ks | 1  |                       |  |
| 52 | montáž elektro  | ks | 1  |                       |  |
| 53 | revize elektro  | ks | 1  |                       |  |
| 54 | zakreslení dle skutečného stavu   | ks | 1  |                       |  |
|    |   |    |    | <b>CELKEM BEZ DPH</b> |  |

Ve specifikaci není zahrnuto:

- materiál a práce na hlavní a doplňující pospojování
- spojovací materiál
- ventilátory
- slaboproudá zařízení (pobočková telefonní ústředna, server, rozbočovače atd.)